



## FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: [ftvkvf\\_ugyfszolg@ftvkvf.kvym.hu](mailto:ftvkvf_ugyfszolg@ftvkvf.kvym.hu)

Internet: <http://ftvkvf.zoldhatosag.hu>

Ügyélfogadás: hétfő és péntek 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

Zöldpont Iroda ügyélfogadás: hétfő – csütörtök 9<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>, péntek 9<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>

### KÖZLEMÉNY

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: [felstiszavideki@zoldhatosag.hu](mailto:felstiszavideki@zoldhatosag.hu)) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a felügyelőségen kérelemre **Előzetes vizsgálati eljárás** indult.

**Az ügy tárgya:** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) beruházásában, a Dombrád Város Erzsébet és 986 hrsz-ú utcákban létesítésre kerülő 604,2 m hosszúságú 22 kV-os légvezeték és transzformátor állomás előzetes vizsgálata

**Az ügy iktatási száma:** 1098/2011

**Az eljárás megindításának napja:** 2011. január 5.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2011. január 10.

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:** a tárgy szerinti beruházás célja a villamos energia ellátás színvonalának javítása. A projekt keretében Dombrád Város belterületén a tervezett 22 kV-os burkolt szabadvezeték hálózat a 7. sz. B 12/13 FBek típusú oszlopról ágazik le és halad ÉNy-i irányba az Erzsébet utca nyugati oldalán, a meglévő kífeszültségű hálózat nyomvonalában, a 986 hrsz. utca északi oldalán lévő 20. sz. B 14/18 FBek - L2 típusú oszlopig. Itt a hálózat nyomvonala nyugati irányba fordul és halad a 986 hrsz. út északi oldalán a Felszabadulás utca kereszteződésében elhelyezésre kerülő OTR F A-2200 típusú állomásig ( TR szám: 60481).

A kialakításra kerülő közös oszlopos hálózat oszlopai a bontandó kífeszültségű hálózat oszlopainak közelében kerülnek elhelyezésre.

A tervezett 60481 sz. új OTR állomáson egy 160 kVA-es transzformátor, valamint egy KSZEM 250/4 típusú elosztószekrény kerülne elhelyezésre, melyben az elmenő kífeszültségű hálózati vezetékek biztosításai lesznek kialakítva.

A kivitelezési munkálatokat 2011. I. negyed évében tervezik elvégezni, amely várhatóan 4 hetet vesz igénybe.

**A telepítési hely:** Dombrád

**A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:** Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás kivitelezésének becsült hatásterülete a vezeték nyomvonalától számított 25-25 méteres sáv, az üzemeltetés hatásterülete a transzformátor állomástól rajzolt 10 m sugarú kör által lefedett terület.

**A közlemény** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján ([ftvkvf.zoldhatosag.hu](http://ftvkvf.zoldhatosag.hu)), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2011.01.10.-től - 2011.02.01.-ig **megtekinthető**.

**Az ügygel kapcsolatos dokumentáció** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>), valamint Dombrád Város Polgármesteri Hivatalában megtekinthető.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

**A felügyelőség döntése** a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem;
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása.