

## KÖZLEMÉNY

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a felügyelőségen kérelemre **Előzetes vizsgálati eljárás** indult.

**Az ügy tárgya:** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) beruházásában megvalósuló, Kölcse 0167/22 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátását biztosító 22 kV-os légvezeték és transzformátor állomás előzetes vizsgálata

**Az ügy iktatási száma:** 2456/2011

**Az eljárás megindításának napja:** 2011. január 20.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2011. január 24.

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:** a tárgy szerinti beruházás rendeltetése a Kölcse 0167/22 hrsz. alatti ingatlan területén tervezett hűtőtároló villamos energia ellátása. A tervezett 22 kV-os leágazás a „Fehérgyarmat-Zajta” gerincvezetékéről leágazó 0460/0068 sz. leágazásról kerül indításra, a 35414 sz. OTR állomás („Tamás gyümölcsös”) előtti oszlopközből. A tervezett leágazó oszlop a transzformátor állomás előtt 42,1 m-re, a meglévő hálózat nyomvonalában épül meg. A tervezett leágazó ponttól, a 0167/22 hrsz-ú ingatlan ÉNy-i sarka irányában B12-400 tip. tartó oszlopok kerülnek beépítésre, a meglévő gyümölcsös sorainak figyelembe vételével. A tervezett 22 kV-os hálózat 3x(BSZV 1x50 mm<sup>2</sup>) tip. burkolt vezetőszer alkalmazásával épül, a tervezett leágazás nyomvonalhossza 388,5 m. Az új leágazás végpontján egy új B12-1300 tip. vb. oszlopon kerül kialakításra egy új OTR FA-2000 tip. transzformátor állomás.

A kivitelezési munkálatokat 2011. I. második negyed évében tervezik elvégezni, a hálózatépítés időtartama várhatóan 2 munkanap.

**A telepítési hely:** Kölcse (érintett ingatlanok: Kölcse 0167/22, 0163/6, 0163/3, 0163/2, 0163/5, 0160)

**A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:** Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás kivitelezésének becsült hatásterülete az egyes oszlopok telepítése során az oszlopok körüli 5 méteres sugarú kör által lefedett terület.

**A közlemény** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2011.01.24.-tól - 2011.02.16.-ig **megtekinthető**.

**Az ügyel kapcsolatos dokumentáció** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>), valamint Kölcse Nagyközség Polgármesteri Hivatalában megtekinthető.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

**A felügyelőség döntése** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem;
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása.