



## FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: [ftvkvf\\_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu](mailto:ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu)

Internet: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>, péntek 9<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>

### KÖZLEMÉNY

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: [felsotiszavideki@zoldhatosag.hu](mailto:felsotiszavideki@zoldhatosag.hu)) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a felügyelőségen kérelemre **Előzetes vizsgálati eljárás** indult.

**Az ügy tárgya:** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) beruházásában megvalósuló, Nyírbogdány 14. számú projekt: Kemece 22 kV-os vezeték létesítés előzetes vizsgálata

**Az ügy iktatási száma:** 2687/2011

**Az eljárás megindításának napja:** 2011. január 26.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2011. február 2.

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:** a tárgy szerinti beruházás Kemece, Nyírpazony kétrendszerű 22kV vezeték Kemece elnevezésű rendszerének folytatásaként a „Kemece-Nyírbogdány” 3823 számú összekötő út északi oldalán haladva egy új 3x95 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, 3500 m nyomvonal hosszúságú burkolt szabadvezeték kiépítése Kemece határáig, ahol déli irányba fordulva a „Kemece-Nyírbogdány” összekötő utat keresztezve a 33270. számú Haltelelő elnevezésű transzformátor állomás leágazásán keresztül csatlakozik a meglévő 22 kV-os hálózatra. A 33270. számú transzformátor állomást átmenő OTR állomássá kerül átépítésre, a 412/0042 Kemece Halastó 3x35 mm<sup>2</sup> leágazást 400 m hosszban 3x50 mm<sup>2</sup> keresztmetszetűvé kell átépíteni az alállomás zárlati teljesítménye miatt.

A kivitelezési munkálatokat 2011. második negyed évében tervezik elvégezni, a hálózatépítés időtartama várhatóan 1 hét.

**A telepítési hely:** Nyírbogdány és Kemece

**A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:** Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás kivitelezésének becsült hatásterülete az egyes oszlopok telepítése során az oszlopok körüli 5 méteres sugarú kör által lefedett terület.

**A közlemény** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján ([ftvktvf.zoldhatosag.hu](http://ftvktvf.zoldhatosag.hu)), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2011.02.02-től - 2011.02.24.-ig **megtekinthető**.

**Az ügyel kapcsolatos dokumentáció** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>), valamint Nyírbogdány és Kemece Város Polgármesteri Hivatalában megtekinthető.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen**

**közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**  
**A felügyelőség döntése** a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem;
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása.