



FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvkvf.kvvm.hu

Internet: <http://ftvkvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰

Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–15⁰⁰, péntek 9⁰⁰–12⁰⁰

KÖZLEMÉNY

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a felügyelőségen kérelemre **Előzetes vizsgálati eljárás** indult.

Az ügy tárgya: az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) beruházásában megvalósuló, Terem 0431 hrsz. ingatlan villamos energia ellátását biztosító 22 kV-os légvezeték és OTR állomás létesítésének előzetes vizsgálata

Az ügy iktatási száma: 3872/2011

Az eljárás megindításának napja: 2011. február 18.

A közlemény közzétételének időpontja: 2011. február 25.

A közlemény levételének időpontja: 2011. március 21.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: A tárgy szerinti beruházás rendeltetése a Terem 0431 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása. Az új villamos energia igény a 0431 hrsz-ú ingatlan területén áthaladó 0451/0000 jelzőszámú 22 kV-os gerincvezeték 145. sz. oszlopáról biztosítható. Ezen az oszlopon jelenleg a 31418 lsz. „Terem, Horgásztó” elnevezésű OTR állomás üzemel, melyet át kell helyezni az állomás helyétől 10 m-re északra építendő oszlopra, innen indítható az új 22 kV-os leágazás is. A tervezett új hálózat a kiindulási ponttól – a gerincvezetékkel keresztezve – D-i irányba haladva, 80 m-es oszlopközökkel közelíti meg a 0431 hrsz. ingatlan DNy-i sarkát, ahol az új OTR állomás kerül megépítésre. A tervezett új leágazás megnevezése „Terem, Vadászház 22 kV-os légvezeték”, jelzőszáma 0451/0099. A tervezett 22 kV-os hálózat 3x BSZV 1x50 mm² tip. burkolt vezetőrendszer alkalmazásával épül, a tervezett leágazás nyomvonalhossza 500 m.

A telepítési hely: Terem (érintett ingatlanok: Terem 0431a, 0432, 0433a, 0433c, 0433d)

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás kivitelezésének becsült hatásterülete az egyes oszlopok telepítése során az oszlopok körüli 5 méteres sugarú kör által lefedett terület.

A közlemény a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján (ftvkvf.zoldhatosag.hu), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2011.02.25-től - 2011.03.19-ig **megtekinthető**.

Az ügygel kapcsolatos dokumentáció a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–16⁰⁰), valamint Terem Község Polgármesteri Hivatalában megtekinthető.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

A felügyelőség döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem;
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása.