



FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Internet: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰
Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–15⁰⁰, péntek 9⁰⁰–12⁰⁰

KÖZLEMÉNY

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a felügyelőségen kérelemre **Előzetes vizsgálati eljárás** indult.

Az ügy tárgya: az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) beruházásában megvalósuló, Kékcse, Csemjén 35274 számú VOTR 125-22/0,4 kV-os állomás áthelyezése magánterületről közterületre előzetes vizsgálata

Az ügy iktatási száma: 5994/2011

Az eljárás megindításának napja: 2011. március 18.

A közlemény közzétételének időpontja: 2011. március 22.

A közlemény levételének időpontja: 2011. április 13.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Kékcse községben, a Csemjén településrészen a Kanyári utcában lévő 35274 jelű vasoszlopos transzformátor állomás (VOTR) és az azt megtápláló 22kV-os szabadvezeték magánterületen, kerítéssel elzárt részen helyezkedik el. Az üzemeltetés és karbantartás biztosítására az EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a közcélú ellátást szolgáló transzformátor állomást és 22kV-os megtáplálását közterületre kívánja áthelyezni.

Az új transzformátor állomás létesítéséhez az alábbi villamos technológiai építési munkálatok szükségesek:

- **22kV-os és 0,4kV-os közös oszlopsoros hálózat** létesítése (kb.: 204 fm hosszban – 5 db oszlop),
- **OTR állomás (22/0,4kV)** létesítése (1 db oszlop).

A telepítési hely: Kékcse

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás kivitelezésének becsült hatásterülete a vezeték nyomvonala mentén 10-10 m széles sáv.

A közlemény a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2011.03.22-től 2011.04.13-ig **megtekinthető**.

Az ügyel kapcsolatos dokumentáció a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–16⁰⁰), valamint Kékcse Község Polgármesteri Hivatalában megtekinthető.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

A felügyelőség döntése a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem;
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása.