



FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvym.hu

Internet: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰
Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–15⁰⁰, péntek 9⁰⁰–12⁰⁰

KÖZLEMÉNY

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a felügyelőségen kérelemre **Előzetes vizsgálati eljárás** indult.

Az ügy tárgya: az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) beruházásában megvalósuló, Vásárosnamény-Vitka 0317/23 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátását biztosító 22 kV-os légvezeték és OTR állomás létesítés előzetes vizsgálata

Az ügy iktatási száma: 6864/2011

Az eljárás megindításának napja: 2011. március 30.

A közlemény közzétételének időpontja: 2011. április 8.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a tárgy szerinti beruházás rendeltetése a Vásárosnamény-Vitka 0317/23 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása. A tervezett 22 kV-os leágazás a „Mátészalka-Vásárosnamény” gerincvezeték 0445/5000 jelzőszámú oszlophelyről kerül indításra, és a 0292 hrsz-ú földúton az északról határos szántó szomszédságában halad NY-i irányba. Az első oszlopot követően áttér az út déli oldalára a gyümölcsös határvonalához, majd a végponthoz ismét északra fordulnak. A tervezett 22 kV-os hálózat 3x(BSZV 1x50 mm²) tip. burkolt vezetőrendszer alkalmazásával épül, a tervezett leágazás nyomvonalhossza 294 m. Az új leágazás végpontján, a 0317/23 hrsz-ú területen egy új B12-1300 tip. vb. oszlopon kerül kialakításra egy új OTR FF-1400 tip. transzformátor állomás.

A kivitelezési munkálatokat 2011. harmadik negyedévében tervezik elvégezni, a hálózatépítés időtartama várhatóan 2 munkanap.

A telepítési hely: Vásárosnamény-Vitka (érintett ingatlanok: Vásárosnamény 0286/2, 0287, 0288, 0289/13, 0292, 0293, 0294, 0295/1a, 0295/1b, 0317/21, 0317/23a, 0317/27)

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás kivitelezésének becsült hatásterülete a vezeték nyomvonalával párhuzamos 25 méteres sáv.

A közlemény a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2011.04.08-tól - 2011.05.02-ig **megtekinthető**.

Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–16⁰⁰), valamint Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatalában megtekinthető.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyi-

ben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.** A felügyelőség döntése a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem;
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása.