



## FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: [ftvkvf\\_ugyfszolg@ftvkvf.kvvm.hu](mailto:ftvkvf_ugyfszolg@ftvkvf.kvvm.hu)

Internet: <http://ftvkvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő - csütörtök 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, péntek 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

### KÖZLEMÉNY

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: [felsotiszavidéki@zoldhatosag.hu](mailto:felsotiszavidéki@zoldhatosag.hu)) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a felügyelőségen kérelemre **Előzetes vizsgálati eljárás** indult.

**Az ügy tárgya:** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) beruházásában az Apagy belterületén megvalósuló 22 kV-os összekötő légvezeték és OTR állomás létesítésének előzetes vizsgálata.

**Az ügy iktatási száma:** 7292/2011.

**Az eljárás megindításának napja:** 2011. április 05.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2011. április 11.

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:** a tárgy szerinti beruházás célja a fogyasztói zavartatás csökkentése. Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.), mint beruházó, az Apagy belterületét érintő 22 kV-os összekötő légvezeték cseréjét, és OTR állomás létesítését tervezi. A tervezett légvezeték cseréje meglévő, már üzemelő hálózatban történik. A vezeték a jsz. 0405/0000. jelű gerincvezetékhez csatlakoztatva kerül telepítésre. A vezeték távlati továbbvezetésre jelenleg igény nem ismert. A vezeték a 41. sz. főúttól indul a 396/1 hrsz. ingatlan előtti, meglévő oszloptól. A 22 kV-s leágazás az Ady Endre utcával párhuzamosan, a 337 hrsz.-ú ingatlan előtt tervezett OTR FA-2200 típusú transzformátor állomásig húzódik. A légvezeték 361,0 fm hosszan 9 oszlopon kerül telepítésre. Az oszlopok átlagosan 40 méter távolságra helyezkednek el. Az előzetes felmérés alapján újonnan összesen 9 db oszlopon kerül telepítésre, 2 méter beásási mélységgel.

A kivitelezési munkálatok átfutási ideje 1 hét, melyet 2011. II. negyedévében terveznek elvégezni.

**A telepítési hely:** Apagy belterülete, Ady Endre utca

**A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:** Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás kivitelezésének becsült maximális hatásterülete a közlekedési útvonal középvonalától számított 50 m, az üzemeltetés hatásterülete a transzformátor állomástól rajzolt 2 - 6,3 m sugarú kör által lefedett terület.

**A közlemény a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján ([ftvkvf.zoldhatosag.hu](http://ftvkvf.zoldhatosag.hu)), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2011.04.11.-től - 2011.05.03.-ig megtekinthető.**

**Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>), valamint Apagy Község Polgármesteri Hivatalában megtekinthető.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

**A felügyelőség döntése** a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem;
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása.