



## FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: [ftvkvf\\_ugyfszolg@ftvkvf.kvvm.hu](mailto:ftvkvf_ugyfszolg@ftvkvf.kvvm.hu)

Internet: <http://ftvkvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, péntek 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

### KÖZLEMÉNY

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: [felstiszavideki@zoldhatosag.hu](mailto:felstiszavideki@zoldhatosag.hu)) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a felügyelőségen kérelemre **Előzetes vizsgálati eljárás** indult.

**Az ügy tárgya:** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) beruházásában a Nyírgelse belterületén megvalósuló 22 kV-os összekötő légvezeték és OTR állomás létesítésének előzetes vizsgálata.

**Az ügy iktatási száma:** 7796/2011.

**Az eljárás megindításának napja:** 2011. április 13.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2011. április 21.

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:** a tárgy szerinti beruházás célja a fogyasztói zavartatás csökkentése. Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.), mint beruházó, a Nyírgelse belterületén meglévő kiefeszültségű hálózat elbontásával új 22 kV-os összekötő légvezeték és OTR állomás létesítését tervezi. A Nyírgelse Ady Endre utca – József Attila utca kereszteződésében a meglévő transzformátor állomás 22 kV-os légvezetékes leágazásától – a Jókai utcában – új leágazás épül, végpontján tervezett OTR FA-2200 típ. transzformátorral. A tervezett nyomvonal a meglévő kiefeszültségű hálózat nyomvonalában épül közös oszlopsoroként. A leágazó légvezeték 577 fm hosszan 12 méteres vasbeton oszlopokon kerül telepítésre. A kivitelezési munkálatok átfutási ideje 2-3 hét, melynek kezdete 2011. június, július hónapban várható.

**A telepítési hely:** Nyírgelse belterülete, Jókai Mór utca.

**A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:** Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás kivitelezésének becsült maximális hatásterülete a nyomvonalától számított 20 m, az üzemeltetés hatásterülete a transzformátor állomástól rajzolt 11 m sugarú kör által lefedett terület.

**A közlemény** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján ([ftvkvf.zoldhatosag.hu](http://ftvkvf.zoldhatosag.hu)), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2011.04.21.-től - 2011.05.12.-ig **megtekinthető**.

**Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>), valamint Nyírgelse Község Polgármesteri Hivatalában megtekinthető.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni**.

**A felügyelőség döntése** a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem;
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása.