



FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvkvf.kvvm.hu

Internet: <http://ftvkvf.zoldhatosag.hu>

Ügyélfogadás: hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰

Zöldpont Iroda ügyélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–15⁰⁰, péntek 9⁰⁰–12⁰⁰

KÖZLEMÉNY

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a felügyelőségen kérelemre **Előzetes vizsgálati eljárás** indult.

Az ügy tárgya: az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) beruházásában, a Nyíregyháza-Polyákbokor Szennyvíztisztító telep energia ellátását biztosító 22 kV-os légvezeték és transzformátor állomás előzetes vizsgálata

Az ügy iktatási száma: 1542/2011

Az eljárás megindításának napja: 2011. január 10.

A közlemény közzétételének időpontja: 2011. január 18.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a tárgy szerinti beruházás rendeltetése a Nyíregyháza-Polyákbokor Szennyvíztisztító telep villamos energia igényeinek zavartalan biztosítása. A projekt keretében a Szennyvíztelep tartalék energia ellátásának érdekében a Nyíregyháza-Kálmánháza elnevezésű gerincvezeték TSZ II. elnevezésű 0243/0035. jsz 22 kV leágazás a 3317. sz. út mellett lévő meglévő oszlop leágazó oszloppá történő átépítését követően, a Hosszúhátú útig, az úttal párhuzamosan 170,0 fm hosszan 22 kV vezetékét létesítenek BSZV 3×50 mm² burkolt vezetékkel. A Hosszúhátú úton a Hárfa utcáig a meglévő oszlophelyeken a meglévő 0,4 kV-os hálózatot B 12-400, B 12-1300 oszlopokon átépítik 22 kV/0,4 kV közös oszlopsoros hálózattá BSZV 3×50 mm² burkolt ill. NFA2X4×95 + 25 mm² kötegelt vezetékkel 652,7 fm hosszan. A kétrendszerű 22 kV –os hálózat induló oszlopa, illetve a KOS hálózat végfeszítő oszlopa között 21 fm hosszan, míg a meglévő 0416/0021. jsz. hálózaton lévő oszlopkapcsolótól 44,0 fm hosszan 3×NA2XS(F) 1 × 150 mm² középfeszültségű földkábel helyeznek el. A Hárfa utcán az út Ny-i oldalán az ingatlanhatártól 0,5 m távolságban kétrendszerű 22 kV –os vezetékét építenek ki BSZV 3×50 mm² burkolt vezetékkel 1665,3 fm hosszan. A beruházás során a Hosszúhátú úton 2 db OTR állomás is átépítésre kerül.

A kivitelezési munkálatokat 2011. I. negyed évében tervezik elvégezni, amely várhatóan 4 hetet vesz igénybe.

A telepítési hely: Nyíregyháza-Polyákbokor

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás kivitelezésének becsült hatásterülete az egyes oszlopok telepítése során az oszlopok körüli 35 méteres sugarú kör által lefedett, az üzemeltetés hatásterülete a transzformátor állomásokról rajzolt 3,6 m illetve 5 m sugarú kör által lefedett terület.

A közlemény a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján (ftvkvf.zoldhatosag.hu), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2011.01.18.-tól - 2011.02.09.-ig **megtekinthető**.

Az ügyel kapcsolatos dokumentáció a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–16⁰⁰), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában megtekinthető.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

A felügyelőség döntése a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem;
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása.