



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 8014-13/2016. Tárgy: Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű  
12510-15/2010.számú egységes  
környezethasználati engedély  
módosítása

Ügyintéző: Biróné Pájer Judit Hiv. szám: -  
dr. Görög Teodóra

Telefon: (42) 598-930/ Melléklet: 1 db  
227/152

Határozat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az **NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.** (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. KÜJ: 101451352) Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. sz. KTJ: 101437494) telephelyen végzett tevékenység /Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW<sub>th</sub> teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben/ végzésére kiadott 2346-9/2016., 1362-13/2015. és 1037-21/2012. számú határozatokkal módosított **12510-15/2010. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: EKHE) az ötéves környezetvédelmi felülvizsgálat alapján az alábbiak szerint**

**módosítja:**

I. Az EKHE **II. Telephely adatai** fejezetén belül a helyrajzi szám az alábbiak szerint változik:

Helyrajzi szám: Nyíregyháza 5815/11

II. Az EKHE **2. Levegőtisztaság-védelem** pontjába foglalt levegőtisztaság-védelmi engedélyt az alábbiak szerint módosítom:

- a 2.3. pontot *törölöm.*

- a 2.4.4 pontot az alábbiak szerint módosítom:

2.4.4. A mérőeszközök ellenőrző kalibrálását évente el kell végezni. A mérőeszközök, mérőrendszerek üzembe helyezése, átalakítása vagy javítása után minden esetben ellenőrző kalibrálást kell végezni. Az ellenőrző kalibrálás a helyszínen is elvégezhető. A beépített folyamatos kibocsátásmérő rendszerek esetében legalább évente egy alkalommal a mérési módszer követelményeire akkreditált mérőeszközökkel összehasonlító kibocsátásmérést kell végezni.

- a 2.5.2 pontot az alábbiak szerint módosítom:

2.5.2. A környezethasználó köteles a légszennyező forrásainak és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 18.§-a szerinti üzemnaplót vezetni.

- a 2.6.1. pontot az alábbiak szerint módosítom:

2.6.1. A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelentenie a Kormányhivatal részére.

- a 2.6.3. pontot az alábbiak szerint módosítom:

2.6.3. A környezethasználónak a folyamatos kibocsátás-ellenőrzés eredményeiről **évente összefoglaló jelentést** kell készítenie, és azt a **tárgyévét követő év március 31-ig** az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéssel **(LM)** a Kormányhivatalhoz benyújtania. A folyamatos

méréssel történő kibocsátás-ellenőrzés esetében az éves jelentésnek a regisztrált mérési adatok alapján a negyedéves és éves gyakoriság-eloszlásokat, a napi középértékek ismertetését és értékelését is tartalmaznia kell. Az értékelés módját a 6/2011.(I.14.) VM rendelet 16. melléklet tartalmazza. Az éves jelentéshez a folyamatos mérőrendszerek 6/2011.(I.14.) VM rendelet 6. § szerinti bizonylatait is mellékelni kell.

- az alábbi 2.6.6. ponttal egészítem ki:

2.6.6. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

- az alábbi 2.6.7. ponttal egészítem ki:

2.6.7. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezetre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.

- az alábbi 2.7. ponttal egészítem ki:

2.7. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége: **jelen határozat jogerőre emelkedését követő 5 év.**

A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet az ötéves felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a Kormányhivatal részére.

III. Az EKHE **3. Vízhőminőség védelem** fejezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/5573-2/2016.ált. és 4304-2/2016. saját számú szakhatósági állásfoglalása alapján az alábbiak szerint módosítom:

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenység végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.

IV. Az EKHE **4. Hulladékgazdálkodás** fejezetet az alábbiak szerint módosítom:

#### **4. Hulladékgazdálkodás**

4.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

4.2. A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

4.3. A környezethasználó – mint hulladékbirtokos – a hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek, hulladék szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, hulladék kereskedőnek, hulladék közszolgáltatónak történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

4.4. A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.

4.5. A környezethasználó a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, másnak átadott hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni a vonatkozó jogszabály szerinti adattartalommal. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

A környezethasználó a nyilvántartást anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként, naprakészen köteles vezetni.

A környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségét **a tárgyévet követő év március 1. napjáig** köteles teljesíteni, amennyiben a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége

- a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
- b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pont kivételével – a 2000 kg-ot,
- c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes Kormányhivatalnak köteles bejelenteni.

**Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető.**

4.6. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi és üzemi gyűjtőhely kialakítását és üzemeltetését a hatályos jogszabályban foglaltak figyelembe vételével kell végezni.

A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 400 kg. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék, a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

A keletkező veszélyes hulladékok a Tiszántúli Hőtermelő Kft. Nyíregyházi Erőmű (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.) által üzemeltetett üzemi gyűjtőhelyen, elkülönítve gyűjthetők. Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 2.500 kg.

4.7. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát **jóváhagyom**. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint üzemeltethető. Üzemi gyűjtőhelyen hulladék, a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.

V. Az EKHE 11. Egyéb fejezeten belül

- a 11.1. pontot az alábbiak szerint módosítom:

11.1. A környezethasználó éves felügyeleti díját köteles fizetni. A díj mértéke 200.000,- Ft azaz Kettőszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni **minden év február 28-ig** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

- a 11.2. pontot az alábbiak szerint módosítom:

11.2. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított 4 éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint felül kell vizsgálni. A **felülvizsgálati dokumentációt 2021. május 30-ig kell benyújtani** a kormányhivatalhoz.

VI. Az EKHE VIII. **Az egységes környezethasználati engedély érvényességének időtartama** pontot az alábbiak szerint módosítom:

**VIII. Az egységes környezethasználati engedély érvényességének időtartama:**

Az egységes környezethasználati engedélyben megadott előírások, kötelezettségek betartása esetén az engedély ezen határozat jogerőre emelkedését követő

**11 évig érvényes.**

VII. Az EKHE I. sz. **mellékletét** jelen határozat I. melléklete szerint módosítom.

Jelen engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az eljárás 1.050.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak a jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az engedélyezési eljárás elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 525.000,- Ft.

Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 10.500,- Ft.

A fellebbezési díj teljes összegét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát.

A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való felterjesztésről dönthet.

#### INDOKOLÁS

Az NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. KÜJ: 101451352) Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. sz. KTJ: 101437494) telephelyen végzett tevékenység /Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW<sub>th</sub> teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben/ végzésére kiadott 2346-9/2016., 1362-13/2015. és 1037-21/2012. számú határozatokkal módosított 12510-15/2010. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényessége 2017. február 4.

Az NYKCE Kft. 2016. augusztus 2-án benyújtotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára a Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű telephelyre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A benyújtott dokumentációt a „Környezet Projekt” Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, Gyepűsor u. 49. I/5.) készítette el.

A környezethasználó a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (4) pontja alapján kezdeményezte a kormányhivatalnál.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban – a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.

Fentiek alapján a Kormányhivatal a 8014-2/2016. sz. döntésében függő hatályú végzést hozott. A függő hatályú végzéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel az ügy érdemében 2 hónapon belül döntöttem.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az eljárás a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja a Díjrendelet 3. számú melléklet 1.1. és 10.1. sorszáma alapján 1.050.000,- Ft.

A *közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összességében határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.”

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az NYKCE Kft. a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Kormányhivatal a 2004. évi CXL. tv. (ket) 29.§ (6)-(7) bekezdései értelmében a kérelem benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján hirdetményt tett közzé, valamint a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton közzétette. Egyidejűleg a 8014-3/2016. sz. ügyiratában megküldte a hirdetményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység helye szerinti település, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének, aki gondoskodott a hirdetmény közhírré

tételéről. A közzététel időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel sem a kormányhivatalhoz, sem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez.

A kormányhivatal a 8014-4/2016. számú ügyiratában a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról ismert ügyfélként értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályát (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.).

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a rendelet 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság 8014-5/2016. számú végzésében szakhatósággént a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban.*

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 36500/5573-2/2016.ált. és 4304-2/2016. saját számú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély kiadásához jelen határozat rendelkező részébe foglalt előírással járult hozzá, melyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a Főosztálytól 2016. augusztus 15-én érkezett 8014-5/2016. számú megkeresésben a NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. KÜJ: 101451352) által kérelmezett, a Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. KTJ: 10437494) üzemeltetésére kiadott 1362-13/2015. és az 1037-21/2012. számú határozatokkal módosított 12510-15/2010. sz. határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély öt éves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatára indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A Főosztály az egységes környezethasználati engedély öt éves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában indult eljárásban az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását:

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján:

- „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)”
- „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)”

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hozzájárulását az alábbiakra tekintettel adta meg:

A NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.) közüzemi ivóvízbázist nem érint, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A Kombinált Ciklusú Erőmű szennyvíz előtisztítására és elvezetésére, használtvíz tisztítására és elvezetésére valamint csapadékvíz elvezetésére vonatkozó 1050-3/2007. számú vízjogi létesítési engedélyt kapott.

A NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.) valamint az E.ON Energiatermelő Kft (4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.) üzemeltetői megállapodást kötött a megvalósult vízi létesítményekre vonatkozóan.

Az E.ON Energiatermelő Kft., mint engedélyes üzemeltető 2007. 02. 28-án érkezett iratában megkérte a Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. szám alatt lévő Központi telep és a Delta telep (5810. hrsz) vízellátására, szennyvíztisztítására és szennyvízelvezetésére, valamint csapadékvíz elvezetésére kiadott 3592-1/2011., 5299-7/2007., 5299-4/2007., 14189-1/2006.; 911-4/2005.; 911-1/2005. és 1132-100/2000. számú határozattal módosított 1132-84/1999. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, a 8634-9/2006. és 1050-3/2007. számú vízjogi létesítési engedélyek alapján.

A 2074-14/2015. számú határozatban a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje, műszaki tartalma módosításra került, továbbá az üzemeltető személyében bekövetkező változás miatt a fenti engedélyt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Tiszántúli Hőtermelő Kft. nevére átirta.

A NYKCE Kft. és a Tiszántúli Hőtermelő Kft. között kötött megállapodás alapján a technológiai célú és szociális vízellátását, valamint a keletkező technológiai és kommunális szennyvizek elvezetését a Tiszántúli Hőtermelő Kft. Nyíregyházi Erőműve végzi.

A csapadékvizek gyűjtése elválasztott rendszerű csapadékvíz csatornahálózattal történik, a szennyvizektől elkülönítetten. Az épületek tetejére jutó csapadékvizeket zárt csapadékvízgyűjtő rendszer, míg a burkolt felületekre jutó csapadékvizeket pedig víznyelő rácsok gyűjtik össze.

A csapadékvizek befogadója az Érpataki (VIII. sz.) főfolyás, melybe a zárt gyűjtőrendszer meglévő becsatlakozási helyen csatlakozik. A zöld területre jutó csapadékvizek elszikkadnak.

Jelenleg a Tiszántúli Hőtermelő Kft. a Központi telep és a Delta telep vízellátására, szennyvíztisztítására és szennyvízelvezetésére, valamint csapadékvíz-elvezetésére a 3938-7/2016., 2074-14/2015., 3592-1/2011., 5299-7/2007., 5299-4/2007., 14189-1/2006., 911-4/2005., 911-1/2005., 1132-100/2000. számú határozatokkal módosított 1132-84/1999. számú (vksz.: 37/147-1970.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Az Erőmű vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezése vízjogilag rendezett

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) pontja alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen."

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal a 8014-6/2016. sz. ügyiratában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatosan.*

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály** az SZ/92/01318-2/2016. számú szakmai véleményében

*„az egységes környezethasználati engedély kiadása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emel.”*

Szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„Az NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű üzemeltetésére kiadott többször módosított 12510-15/2010. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő.*

*Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel.*

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (12) bekezdésének rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a működtetett erőmű üzemeltetése során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására – a felülvizsgálatban bemutatott adatok alapján – nem lehet következtetni.

Szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet, valamint a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján alakítottam ki.”

A kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 8014-7/2016. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez a telephelyen folytatott tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás összhangjának megállapítása érdekében.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője** IG/15544-2/2016. számú belföldi jogsegélyben az alábbi tájékoztatást adta:

„A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/1991. (1992.01.01.) számú KGY. rendeletében helyi védelem alá helyezett Igrice mocsár, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 8/1998(02.15.) önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított fás szárú növények tekintetében megvizsgáltam a kérelmet és megállapítottam, hogy a tevékenység a Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. alatti (5815/11 hrsz-ú) ingatlanon nem érint helyi természetvédelmi értéket, illetve azokra közvetlen hatással nincs.”

A kormányhivatal döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a belföldi jogsegély, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg:

Az NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 15.) a Magyar Energia Hivatal 280/2006. számú Kiserőművi összevont engedéllyel rendelkezik.

A kombinált ciklusú erőmű tüzelőanyaga kizárólag az országos hálózatról származó földgáz.

A kombinált ciklusú erőmű a termelt hőenergiát a Nyíregyházi Erőmű meglévő távfűtési rendszerébe táplálja be.

A termelt villamos energiát a Nyíregyháza Simai úti 132/35/22 kV-os transzformátorállomás fogadja.

A környezethasználó a P1 NYKCE kémény légszennyező pontforrást (gázturbina és póttüzeléses hőhasznosító kazán kéménye) és az ahhoz kapcsolódó berendezéseket Levegőtisztaság-védelmi Adatszolgáltatás adatlapon bejelentette.

Az NYKCE Kft. a légszennyező pontforrás Légszennyezés Mértéke Éves bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett. A légszennyező anyag kibocsátások határérték alattiak voltak.

Az egységes környezethasználati engedélyben előírt emisszió mérőrendszert az üzemeltetés időszakában folyamatosan üzemeltetik. A mérőrendszer által folyamatosan mért adatokat egy központi számítógépes rendszer rögzíti.

A mérőeszközök ellenőrző kalibrálását évente akkreditált szervezettel elvégeztetik.

Az adatszolgáltatás alapját képező üzemnaplót vezetik, a légszennyező források és hozzájuk tartozó berendezések technológiai és kezelési előírásaival rendelkeznek.

Az erőműben alkalmazott technológia a felülvizsgált időszakban nem változott.

Az erőmű a felülvizsgált időszakon belül 2011-től 2013. március 8-ig működött, 2013. december 8-tól határozatlan ideig üzemszünetet tart, amelyről a környezetvédelmi hatóságot tájékoztatták.

A felülvizsgált időszakban a környezethasználó az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeknek megfelelően üzemelt.

Panaszbejelentés, illetve rendkívüli esemény a telephely működésével kapcsolatban a felülvizsgált időszakban nem történt.

A környezethasználó az éves felügyeleti díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Az NYKCE Kft. jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek felülvizsgálata 2017. októberében esedékes.

A kormányhivatal a környezethasználó Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. alatti telephelyén évente hatósági ellenőrzést tart. Az ellenőrzésen nem tapasztaltak az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérő körülményt.

#### Hulladékgazdálkodás

A környezethasználó a telephelyen hulladékkezelési tevékenységet nem végez.

A tevékenység során veszélyes- és nem veszélyes hulladékok keletkeznek, a hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken és üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A keletkező veszélyes hulladékokat a Tiszántúli Hőtermelő Kft. Nyíregyházi Erőmű (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.) által üzemeltetett üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, hozzájáruló nyilatkozat alapján. Az üzemi gyűjtőhely működtetését az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzik. A jelen felülvizsgálati eljárás során a környezethasználó benyújtotta a gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát, melyet jelen határozat rendelkező részének IV./4.7. pontjában jóváhagytam a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 17.§-a alapján.

A keletkező veszélyes hulladékokat a gyűjtést követően engedéllyel rendelkező kezelő részére adják át.

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató szállítja el.

A környezethasználót, mint hulladék termelőt hulladékgazdálkodási kötelezettségek terhelik, melyről a határozat rendelkező részének IV/4. fejezetben rendelkeztem a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 4.§, 6 § (1), 31.§ (1), (5) bekezdései alapján.

A környezethasználónak a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége van, melyre a rendelkező rész IV/4.5. pontjában tettem előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 10.§ 11.§ 13.§-a alapján.

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás adminisztrációs és technikai feltételeiről a <http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgáltatások> internetes elérhetőségen tájékozódhat.

#### Levegőtisztaság-védelem

A kormányhivatal az EKHE 2.3. pontját törölte, mivel a korábbi előírást tartalmazó jogszabályt a 110/2013.(XII.4) VM rendelet hatályon kívül helyezte és az új szabályozás nem tartalmaz előírást a tüzelőberendezés nem megfelelő működése esetére.

A kormányhivatal az EKHE 2.4.4., a 2.5.2. és a 2.6.3. pontjait a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 6.§ (5), a 18.§ és a 19.§ (1), (2) bekezdés alapján módosította, a 2.6.1. pont módosítására a 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 31.§ (4) alapján került sor jogszabályváltozás miatt.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján állapította meg a kormányhivatal.

#### Környezeti zaj és rezgés elleni védelem

A környezethasználó az erőmű zajkibocsátására vonatkozóan a 12510-15/2010. számú határozatban megállapított zajkibocsátási határértékekkel rendelkezik. jelenleg nem tervezik az NYKCE technikai és üzemeltetési módosítását. A tüzeléstechnika és szabályozási feltételek állagmegőrzésével nem változik az erőmű zajhatása.

Jelenleg a felülvizsgálati területen az erőmű konzerválása történik, ennek gyakorlatilag nincs zajhatása.



## Természetvédelem

A belterületi ingatlanokon lévő üzemi terület és környéke természetvédelmi oltalom alatt nem áll, a Kormányhivatalnak az érintett területen és környékén védett természeti értékről nincs tudomása.

A telephely működésének felülvizsgálata kapcsán a biológiailag aktív felületek botanikai felmérése során fontos vagy kiemelten fontos természeti értéket nem regisztráltak, botanikai érték nem került elő. A terület vegetációja degradált; a fellelt növényfajok szinte mindegyike az ilyen jellegű élőhelyekre jellemző.

A telephelyen a biológiailag aktív felületek gondozása, fenntartása, minőségének javítása biztosított.

A zoológiai felmérés során tág tűrésű, zavarástűrő fajokat regisztráltak, kiemelt természeti érték, vagy érzékeny indikátor állatfajok a területen nem találhatóak.

A tevékenység folytatása a természetvédelmi érdekekkel nem ellentétes.

Az EKHE 11.2. pontjának módosítását a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése indokolja.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján a tevékenység további folytatása nem kifogásolható, a tevékenység folytatása a egységes környezethasználati engedélybe foglalt előírások betartása mellett a környezetet nem veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetők, az alkalmazott technológia az elérhető legjobb technika jelenlegi állásának megfelel.

A kormányhivatal jelen határozatban az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg.

A környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:

- a) *kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy*
- b) *az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.*

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakhoz képest változás nem történt, az engedélyezett tevékenység a felülvizsgált 5 évben nem változott, ezért új engedély kiadása, a meglévő engedély visszavonása nem indokolt.

Fentiek miatt a Kormányhivatal az 12510-15/2010. számú egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosította.

Határozatomat a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (10) bekezdés és (12) bekezdés a) pontja alapján hoztam meg, a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésnek megfelelő határozati formában, a 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal.

A Kormányhivatal a határozat elleni jogorvoslat lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítja.

Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díját a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (4)-(7) bekezdései és 3. melléklet 1.1. és 10.1. pontja alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, (2) bekezdése, 13.§ (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, és 20.§ (2) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.

A levegőtisztaság-védelmi hatáskört a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése biztosítja.

A határozatot a Ket. 80.§ (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.

A Ket. 15. § (3) bekezdése értelmében a hatásterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai ügyfélnek minősülnek, ezért a határozatot részükre a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közlöm. Az

így közölt döntést a kifüggesztés követő 15. napon tekintem közöltnek és a közléstől számított 15 napon belül biztosítok jogorvoslati lehetőséget.

Postai úton történt közlés esetén a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm.

Nyíregyháza, 2016. szeptember 30.

Kozma Péter  
kormány megbízott  
névében és megbízásából

Rozinka Zsolt Illés sk.

főosztályvezető

**Értesülnek:**

**Jogerő előtt:**

*Postai úton (tértivel):*

1. NYKCE Kft. 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 92.
2. Irattár

*Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel):*

3. Sz.Sz.B. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője  
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
5. Sz.Sz. B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.
6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 4024 Debrecen, Sumen u. 2.
7. BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.

**Jogerő után:**

1. NYKCE Kft. 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 92. + *térít*
2. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus úton

**A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.**

## I.sz. melléklet

## Adatszolgáltatás a Kormányhivatal részére

Beszámoló	Előírás helye	Beszámolás gyakorisága	Beadási határidő
panaszokat részletező beszámoló	8.4.	eseti	panasz beérkezését követő 1 hónapon belül
bejelentett havária események összefoglalója	7.3.	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
éves hulladék-bejelentés az üzemelés során keletkező hulladékokról	4.5.	évente	március 1.
LAL változásjelentés	2.6.1.	eseti	változást követő 30 napon belül
LM éves jelentés	2.6.2.	évente	március 31.
kalibrálási jegyzőkönyv benyújtása	2.6.4.	évente	március 31
a légszennyező anyagok folyamatos kibocsátás ellenőrzés eredményeiről összefoglaló jelentés	2.6.3.	évente	március 31.
mérőrendszer meghibásodása	2.4.5.	eseti	az esemény bekövetkezését követő 24 órán belül
zajkibocsátási határérték túllépést eredményező változás bejelentése	5.2.	eseti	változást követő 30 nap
éves környezetvédelmi beszámoló (a fentiek értékelése)	8.2.	évente	április 30.