



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon **2015. november 23-án az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.** (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult az **Ibrány, 0116/5 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának** előzetes vizsgálata ügyében.

Az ügy iktatási száma: 10561/2015.

Az eljárás megindításának napja: 2015. november 23.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2015. november 23.

A közlemény közzétételének időpontja: 2015. november 25.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: Ibrány, 0116/5 hrsz. alatti ingatlan feszültségpanasz megoldására egy OTR állomás telepítése szükséges középfeszültségű légvezetékes leágazással. Az energia ellátást az E.ON új 22/0,4 kV-os hálózat építésével tudja kielégíteni.

A hálózatépítés időtartama 10 nap (10*8 óra).

A megépített hálózat teljes hossza 445 fm.

A telepítési hely: Ibrány Város közigazgatási területe.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Az építési tevékenység során, a nyomvonalától számítva 50 méteres terület.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2015. november 25 - december 16-ig **megtekinthető.**

Az ügyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–16⁰⁰) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1027> webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt lehet tenni.**

A környezetvédelmi hatóság döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.