



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóságon 2016. január 21-én** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult **Nyíregyháza, 36833 sz. Izabella köz elnevezésű munka** előzetes vizsgálat ügyében.

Az ügy iktatási száma: 1117/2016.

Az eljárás megindításának napja: 2016. január 21.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. január 22.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. január 29.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Nyíregyháza, „36833.sz. Izabella köz” elnevezésű OTR állomás áthelyezése, valamint az áthelyezés által szükségessé vált 22 kV-os hálózat kiépítés, légvezetékként 21 m-es hosszban.

A „36833. sz. Nyíregyháza, Izabella köz” OTR állomás Nyíregyháza centrumtól ~10 km – re helyezkedik el, Nyírszőlős belterületén. A transzformátor állomás a 0412/0011.sz. Nyíregyháza, Nyírbogdányi 22kV-os hálózathoz tartozik. A transzformátor állomás kifestültségű elosztószekrényét az útestről lehet kezelni. A 36833. sz. Nyíregyháza, Izabella köz megnevezésű OTR állomást át kell helyezni az Izabella köz keleti oldaláról az út nyugati oldalára az Önkormányzattal egyeztetett helyen OTR állomásként megépítve.

A telepítési hely: Nyíregyháza

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Zajterhelés a kivitelezés során gépi munka következtében várható, határérték túllépés legfeljebb 52 m-en belül, csak nappali időszakban, rövid ideig. Zajterhelés szempontjából az OTR és a vezetékek üzemelése nem gyakorolnak hatást, a számítások alapján a zaj kibocsátás hatása az OTR-től 10 m-re már a vonatkozó éjszakai határérték alatt van.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. 01.28-tól - 2016. 02. 22-ig **megetkinthető**.

Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰ –12⁰⁰ 13⁰⁰ –16⁰⁰) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1040> webcímen, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Hivatalában tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.