



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóságon 2016. január 25-én** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a **Tiszadada, Béke út KÖF, KIF hálózat Rekonstrukció** előzetes vizsgálat ügyében.

Az ügy iktatási száma: 1351/2016.

Az eljárás megindításának napja: 2016. január 25.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. január 26.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. január 28.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő Tiszadada, Béke út 0244/0006 jsz. 22 kV-os hálózat előregedett, rekonstrukciója vált szükségessé.

A tervezett átépítés során új nyomvonalon, a rekonstrukciós munkálatokkal szintén érintett kiefeszültségű hálózattal közös oszlopsoron vezetve létesítendő 22 kV-os légvezetékes hálózat kerül kialakításra.

A Tiszadada Béke út 0244/0006 jelzőszámú 22 kV-os hálózat teljes hosszában elbontásra kerül.

A leágazás új nyomvonalon, közös oszlopsoros hálózatként épül meg AASC 3x50 mm² légvezetékkel, madárbarát keresztartókkal.

A rekonstrukció keretein belül tervezett középfeszültségű (KIF vezetékkel közös oszlopsoros) hálózat és az áthelyezendő OTR állomás telepítése Tiszadada község közigazgatási területét érinti. A tervezett hálózati rekonstrukció teljes egészében önkormányzati tulajdonban lévő közterületen valósul meg.

A tervezett 22 kV-os légvezetékes hálózat nyomvonalhossza: 578,6 fm.

A telepítési hely: Tiszadada község közigazgatási területe

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Az építés alatti hatásterület oszlopállítás helyétől $r = 38$ m-es, az OTR állomás üzemeltetésének hatásterülete az OTR állomás helyétől $r = 7$ m sugarú kör által határolt terület.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. 01.27-től - 2016. 02. 18-ig **megtekinthető**.

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰ 13⁰⁰-16⁰⁰) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1044> webcímen, valamint **Tiszadada Község** Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.