



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóságon 2016. február 16-án** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult **Tímár 04 hrsz.-ú ingatlan villamos energiával történő ellátásának** előzetes vizsgálat ügyében.

Az ügy iktatási száma: 2549/2016.

Az eljárás megindításának napja: 2016. február 16.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. február 17.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. február 29.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A tervezett hálózat bővítés célja a Tímár 04 helyrajzi számú ingatlan villamos energiával történő ellátása. Az ellátás érdekében 511 fm hosszban középvezetékű szabadvezeték kiépítése szükséges. A leágazás a meglévő 0417/000 hálózatról, a 159-160-as oszlopok közé épített Bo 12/25 típusú feszítő oszlop segítségével történik.

Az ingatlan energiaellátása önálló transzformátor létesítésével biztosítható, ami a telephely határától 8 m-re létesül.

A telepítési hely: Tímár

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Zajterhelés a kivitelezés során gépi munka következtében várható, határérték túllépés lakott területen legfeljebb 52 m-en belül, gazdasági területen 33 m-en belül csak nappali időszakban, rövid ideig. Zajterhelés szempontjából az OTR és a vezetékek üzemelése nem gyakorolnak hatást, a számítások alapján a zaj kibocsátás hatása az OTR-től 10 m-re már a vonatkozó éjszakai határérték alatt van.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. 02.25-től - 2016. 03. 21-ig **megtekinthető**.

Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰ 13⁰⁰-16⁰⁰) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1052> webcímen, valamint Tímár Község Önkormányzat Hivatalában tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.