SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) értesíti a nyilvánosságot, hogy **a környezetvédelmi hatóságon** a ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep) Tiszavasvári Hulladékégető (4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29.) telephelyen végzett tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata **ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult.**

Az ügy iktatási száma: 4101/2016.

Az eljárás megindításának napja: 2016. 03. 09.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. 03. 09.

Ügyintézési határidő: 70 nap.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. március 23.

A kérelem rövid ismertetése:
Az ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep) Tiszavasvári Hulladékégető (4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29.) telephelyén végzett tevékenységének folytatására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 6472-17/2015. számú és TIKTVF 318/01/2014. számú határozatával módosított 2121/05/2012. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2017. december 31-ig érvényes.
Tevékenység TEÁOR száma:

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 433-4/2016. iktatószámú azonnal végrehajtandó határozatában a „telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (hulladékégetés), mint környezetszennyezéssel és környezetveszélyeztetéssel járó tevékenység folytatását” a helyszíni ellenőrzéseken megállapított hiányosságok és az égető határérték feletti dioxin kibocsátása miatt megtiltotta.

Az ECOMISSIO Kft. /meghatalmazott képviselő: Geosafe Kft. (4031 Debrecen, Tas u. 18.)/ Tiszavasvári Hulladékégetőre vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be annak érdekében, hogy a szükséges beavatkozások, átalakítások után, a jogszabályi és hatósági elvárásoknak megfelelő működési feltételeket bizonyítva, a hulladékkezelési tevékenység folytatható legyen.

Tervezett fejlesztések

1. ***Az adszorber, dioxin mentesítő torony cseréje***

A 2016. januárjáig üzemelő dioxin-mentesítő adszorber torony szorbalit töltettel üzemelt.
A hatékonyabb leválasztás érdekében az Ecomissio Kft. új torony beépítését tervezi.
Az adszorber koksz és aktív szén keverékével fog üzemelni. Az új torony dioxin leválasztó kapacitása nagyobb lesz a kiszerelésre váró torony kapacitásánál.
A leválasztó beépítését követően, a 6 hónapos próbaüzem engedélyezett megkezdésétől kezdődően az Ecomissio Kft. két havonta tervezi méréssel bizonyítani, hogy az adszorber képes a jogszabályi előírásoknak megfelelő leválasztásra, a füstgáz dioxin tartalmát képes folyamatosan 0,1 ng/m^3 határérték alatt tartani.

2. ***A mosótorony cseréje***

A füstgáz tisztító rendszer végén elhelyezkedő lúgos mosótorony az elmúlt időszakban többször kilukadt, többször igényelt javítást, ami az üzembiztonságot rontotta. A megbízható üzemelés érdekében az Ecomissio Kft. a mosótorony cseréjét is végrehajtja.

3. ***A tároló és gyűjtőhelyek műszaki védelmének javítása***

Az Ecomissio Kft. a 246//2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. sz. 2. sz. mellékletének 1.2. pontjában meghatározott feltételeket betartva alakítja ki, egészíti ki a gyűjtő és tároló helyek műszaki védelmét. A telepen található saját és bérelt helyszínek mindegyike rendelkezik megfelelő teherbírással, a hulladék tulajdonságainak ellenálló, zárt bevonatot szükség szerint kialakítják.

4. ***A kazán részleges cseréje, a termoolajos hőhasznosító rész cseréje.***

5. ***Az utóégető falazat cseréje.***

6. ***A zsákos szűrő cseréje, bővítése.***

7. ***Általános festés, karbantartás, illetve lemez burkolatok cseréje az égető egész területén.***

A közvetlen hatásterület határai: Az üzemelés levegővédelmi hatásterülete a tervezett fejlesztést követően a P104 Hulladékégető kéménye pontforrás köré írható 316 m sugarú kör által határolt terület.

A hatásterülettel érintett település: Tiszavasvári.

Ezen közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján **2016. 03. 23-2016. 04. 14.-ig megtekinthető**.

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8^{00}-12^{00}, szerda 8^{00} -12^{00}, 13^{00} -16^{00}) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1064 webcímen, valamint Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatalában is **megtekinthető.** A betekintés módjáról részletes információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Tiszavasvári Város Jegyzőjénél lehet kapni.

A közzététel időtartama alatt a kérelem tartalmára vonatkozóan **írásbeli észrevételt lehet tenni** Tiszavasvári Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál.

A tevékenységből várhatóan nem származik országhatáron átterjedő környezeti hatás.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bek. szerint a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:

- kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.