



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-930; e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: Főosztály) a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Tiszabercel 037 és 040/4 hrsz. alatti ingatlanok villamos energia ellátásának - 22 kV-os szabadvezeték és OTR állomás létesítése - előzetes vizsgálata tárgyában.

Az ügy iktatási száma: 6217/2017.

Az eljárás megindításának napja: 2017. május 24.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. május 25.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. június 1.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A Tiszabercel 037 és 040/4 hrsz. ingatlanok energia ellátását új 22 kV-os leágazás és OTR állomás létesítésével tervezik biztosítani.

A hálózatépítés során 3x50 mm² AASC szabadvezeték épül 22,3 m nyomvonalhosszban.

Építendő: B 14-1800 áttört gerincű vasbetonoszlop 1 db
OTR FF 1400 22/04kV, 50 kVA transzformátorállomás 1 db

A létesítendő légvezeték és OTR állomás közcélú és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT beruházásában valósul meg.

Az építés tervezett időpontja 2017. IV. negyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 2 hét.

Érintett település: Tiszabercel, Buj községek.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a létesítés hatásterülete, a nyomvontól számított 50-50 m széles terület, amely a munkagépek földmozgatásából származó, rövid ideig tartó porterhelés és a munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása.

Az építés zajvédelmi szempontú hatásterülete a használt gépek zaj-, rezgésterheléséből adódik, és az elvégzett számítások szerint az oszlophelytől számított 23 m sugarú kör területe, amely átmeneti, rövid ideig tartó hatás.

Az üzemeltetés időszakában az oszlop transzformátor zajhatása várható. Hatásterülete az OTR állomástól számított 0,6 m sugarú kör területe.

Az összesített hatásterület védendő területet nem érint.

A tervezett nyomvonal országos jelentőségű védett természeti-, Natura 2000 területet nem érint.

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. június 1 - 2017. június 22.- ig megtekinthető.

Az ügyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a Főosztályon megtekinthető ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰, 13⁰⁰–16⁰⁰), valamint Tiszabercel Polgármesteri Hivatalában és Buj Község Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál és a Polgármesteri Hivatalokban lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és a dokumentáció **elektronikus úton** a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6217-2017>. webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a főosztályhoz észrevételt lehet tenni.**

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.