



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**KÖZLEMÉNY**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóság** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a **Tiszavasvári 01046/5 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának** előzetes vizsgálata ügyében.

**Az ügy iktatási száma:** 6430/2016

**Az eljárás megindításának napja:** 2016. május 4.

**Az ügyintézési határidő kezdő napja:** 2016. május 5.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2016. május 11.

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:**

A Tiszavasvári 01046/5 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőmű villamosenergia-ellátása céljából új oszlop transzformátor-állomást kell építeni a hozzá csatlakozó 3x50 mm<sup>2</sup> AASC keresztmetszetű és típusú légvezetékkel.

Az új légvezeték nyomvonala a 36. számú főutat keresztezi, a mellette húzódó öntözőcsatornával együtt. A Tiszavasvári-Dankó puszta gerincvonalon a 23. számú oszlophelyen ki kell bontani a tartóoszlopot, és a meglévő nyomvonalba új leágazó,- vonalfeszítő (B14-1800/TBHI-LBEO) vasbeton oszlop épül.

A két tartószerkezet közé szükséges alátámasztó tartóoszlop beépítése (B12-400/TBEI) a közút és az öntözőcsatorna telekhatárán.

**OTR állomás:**

Az új transzformátor állomásra 250 kVA-es névleges teljesítő képességű transzformátor készüléket kell felszerelni.

A transzformátor és a fejszerkezet között felszerelésre kerül ABSZMKF 24/HSRB-30 típusú túlfeszültség korlátozóval egybeépített primer biztosító aljzat 25 A-es betétekkel. A primer leszálló vezeték burkolt 3x50 mm<sup>2</sup> BSZV. Az oszlopcsúcson egysíkú feszítő keresztartót kell felszerelni. A transzformátor szekunder csapjaitól 2x4x1x120 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű NYJ-J leszálló vezetékkel kell az egy áramkörös elosztó szekrényig védőcsőbe helyezve vezetni.

Az elosztószekrény áramkörétől indul az új Öntözőmű betápláló földkábele.

Az összes átkötést (leágazásban, feszítő oszlopoknál, oszlopkapcsolóknál) burkolt vezetékkel kell végezni. A feszítő oszlopoknál a szélső vezeték átkötését a keresztartók alatt, a középső vezeték tartó szigetelőknél, burkolt vezetékkel, a keresztartók felett kell átvezetni.

**A tevékenység volumene:**

A hálózatépítés során 3x50 mm<sup>2</sup> AASC szabadvezeték épül, 86 m nyomvonalhosszban.

**Építendő:**

B 12-400 áttört gerincű vasbetonoszlop	1 db
B 12-1300 áttört gerincű vasbetonoszlop	1 db
B 14-1800 áttört gerincű vasbetonoszlop	1 db
FA-2200 típusú, 250 kVA-s oszloptranzformátor állomás	1 db

A kivitelezés tervezett időpontja 2016. IV. negyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 2 hét.  
A létesítendő légvezeték közcélú és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. beruházásában valósul meg.

**A telepítési hely:** Tiszavasvári város külterülete

**A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:**

Az építés alatti hatásterület (nyomvonaltól 50-50 m) szántó, kivett csatorna, kivett baromfitelep és kivett út (Tiszavasvári 0759/8, 0759/30, 0768, 0949, 01046/4, 01046/5, 01046/6 hrsz. alatti) ingatlanokat érint, mely az építés során használt gépek zaj-, rezgés- és légszennyező anyag kibocsátásából adódik. A hatás átmeneti, rövid ideig tartó, nem befolyásolja az ingatlanok használatát.

A 22 kV-os hálózat nyomvonalhossza 86 m, a biztonsági övezettel érintett terület szélessége az utak keresztezése felett a létesítendő szabadvezeték szélső fázisvezetőitől számított 2,5-2,5 m, a vezeték saját kiterjedésével együtt 7 m.

Az építés utáni hatásterület a vezeték biztonsági övezetével azonos.

**A közlemény** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján ([ftvktvf.zoldhatosag.hu](http://ftvktvf.zoldhatosag.hu)), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016.05.11-től - 2016.06.02.-ig **megtekinthető**.

**Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1076> webcímen, valamint **Tiszavasvári Város** Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése** a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.