



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóságon 2016. január 20-án** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult **Érpatak-Újfehértó KÖF. vezeték átépítésének** előzetes vizsgálat ügyében.

Az ügy iktatási száma: 758/2016.

Az eljárás megindításának napja: 2016. január 20.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. január 21.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. január 26.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A nyomvonal rövid ismertetése:

NYIRS-Téglás és NYIRS-Bököny megnevezésű 22 kV-os hálózatok közötti összekötés, valamint a feszültségtartás és ellátásbiztonság javítása miatt a hálózatot át kell építeni a 7908 és 7909 számú OK közötti szakaszon.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által kiadott tervfeladatlapban leírtak szerint hálózati beavatkozás szükséges.

Bontás:

A 0401/0000 jsz. 22 kV-os hálózat meglévő 118-es számú, V12/45,5-es típusú oszlopától indulva a meglévő 4-es számú V9/35,5 típusú oszlopig bontani kell a hálózatot teljes nyomvonalhosszban.

Építés:

A meglévő 118 sz.V12/45,5 típusú oszlopra új beépítésű 7909 számú OK-2 termékcsoportú oszlopkapcsoló kerül felszerelésre. A hálózat dél-nyugati irányba haladó nyomvonalon épül át. A tervezett 40 sz. B12/18 típusú oszlopokon, a vezeték lefeszítődik. Innen a hálózat továbbépül, az új beépítésű 31sz. B12/28 típusú oszlopig, ahol szintén lefeszítődik a vezeték.

A hálózat továbbiakban is dél-nyugati irányba kissé megtörve épül át az új beépítésű 24 sz. számú B12/18 típusú oszlopig, ahol a vezeték ismét le kell feszíteni. A tervezett hálózat 22 sz. B12/18 típusú oszlopára a meglévő légvezeték visszaépül és az oszlopra új beépítésű 7940 számú OK-4 termékcsoportú oszlopkapcsoló kerül felszerelésre. Innen a hálózat továbbépül, a meglévő nyomvonalon és a tervezett 16 sz. és 15 sz. B12/18 típusú oszlopokon a vezeték lefeszítésre kerül.

Az új beépítésű 5 sz. oszlopra visszaépül a meglévő hálózat, a tervezett vezeték is lefeszítődik, és továbbépül a meglévő 4sz. V9/35,5 típusú oszlopig, ahol a vezeték lefeszítésre kerül. Az oszlopra új beépítésű 7908 számú OK-2 termékcsoportú oszlopkapcsoló kerül felszerelésre.

Az átépített hálózatot áttört gerincű vasbetonoszlopokkal és 3x95 mm² AASC vezetékkel kell átépíteni háromszög vezetélrendezéssel. A hálózat fokozott biztonság előírása szerint, a meglévő nyomvonalon, új oszlopkiosztással épül át

A tevékenység volumene

A hálózatépítés során 3x95 mm² AASC szabadvezeték épül 4954 m nyomvonalhosszban.

Építendő:	B 12-400 áttört gerincű vasbetonoszlop	40 db
	B 12-1800 áttört gerincű vasbetonoszlop	7 db

A létesítendő légvezeték közcélú és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT beruházásában valósul meg.

A telepítési hely: Nagykálló külterület, Érpatak külterület

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Az építés alatti hatásterület (nyomvonalától 50-50 m) szántó, erdő, gyümölcsös és kivett út ingatlanokat érint, mely az építés során használt gépek zaj, rezgés és légszennyező anyag kibocsátásából adódik, mely átmeneti, rövid ideig tartó hatás, nem befolyásolja az ingatlanok használatát.

A 22 kV-os hálózat nyomvonalhossza 4954 m, a biztonsági övezettel érintett terület szélessége az utak keresztezése felett a létesítendő szabadvezeték szélső fázisvezetőitől számított 2,5-2,5 m, a vezeték saját kiterjedésével együtt 7 m, egyéb helyeken a

létesítendő szabadvezeték szélső fázisvezetőitől számított 5-5 m, a vezeték saját kiterjedésével együtt 12 m.

Az építés utáni hatásterület egybe esik a vezeték biztonsági övezetével.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. 01.26-tól - 2016. 02. 19-ig **megtekinthető**.

Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰ 13⁰⁰-16⁰⁰) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1039> webcímen, valamint **Érpatak Község és Nagykálló Város** Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.