



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-930; e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: Kormányhivatal) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Kormányhivatalnál 2016. október 25-én az **E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.** (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a **Tiszadob külterület 081/9. hrsz. villamos energia ellátása** megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.

Az ügy iktatási száma: 9204/2016.

Az eljárás megindításának napja: 2016. október 25.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. október 26.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. november 04.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A Tiszadob külterület 081/9 hrsz.-ú ingatlanon a baromfitelepet fejlesztik. Villamosenergia-ellátása céljából új oszlop transzformátorállomást kell a hozzá csatlakozó 3x50 mm² AASC keresztmetszetű és típusú légvezetékkel építeni mintegy 106 méter hosszon.

Építendő: B 12-400 áttört gerincű vasbetonoszlop	1 db
B 12-1300 áttört gerincű vasbetonoszlop	1 db
FA-2200 típusú, 630 kVA-s oszloptranzformátor állomás	1 db

A létesítendő légvezeték és OTR állomás közcélú és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT beruházásában valósul meg.

A villamosenergia-ellátó 22 kV-os beavatkozás építésének tervezett időpontja 2017. I. negyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 2 hét.

A 22 kV-os távvezeték hálózat Tiszadob község külterületén épül, szántó és kivett út művelési ágú területeket vesz igénybe.

A 22 kV-os hálózat nyomvonalhossza 106 m, a biztonsági övezettel érintett terület szélessége az utak keresztezése felett a létesítendő szabadvezeték szélső fázisvezetőitől számított 2,5-2,5 m, a vezeték saját kiterjedésével együtt 7 m.

Az érintett területen jelenleg is halad 22 kV-os légvezeték.

A tervezett nyomvonal védett területet, Natura 2000 területet nem érint.

Érintett település: Tiszadob

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Az építés alatti hatásterület (nyomvonalától 50-50 m) szántó, kivett baromfitelep és kivett út ingatlanokat érint, mely az építés során használt gépek zaj, rezgés és légszennyező anyag kibocsátásából adódik, mely átmeneti, rövid ideig tartó hatás, nem befolyásolja az ingatlanok használatát.

Az építés utáni hatásterület egybe esik a vezeték biztonsági övezetével.

A hatásterületen védendő létesítmény nem található.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2016. november 4-től – 2016. november 26-ig megtekinthető.

Az ügyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰, 13⁰⁰–16⁰⁰), valamint Tiszadob Nagyközség Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál és a Polgármesteri Hivatalban lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és a dokumentáció **elektronikus úton** a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1125> webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A kormányhivatal döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.