



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

K Ö Z L E M É N Y

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2016. november 2-án az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Napkor 0118/54 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának (OTR állomás és 22 kV-os hálózat építés) előzetes vizsgálata ügyében.

Az ügy iktatási száma: 9266/2016.

Az eljárás megindításának napja: 2016. november 2.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. november 3.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. november 9.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Napkor külterületén a 0118/54 hrsz. ingatlan villamosenergia-ellátása csak hálózatépítéssel, új 22/0,4 kV-os oszloptranzformátor-állomás (50 kVA) és az állomást megtápláló 22 kV-os szabadvezeték leágazás létesítésével biztosítható. A tervezett leágazás nyomvonala, valamint a hálózati oszlophelyek önkormányzati tulajdonban lévő közlekedési terület (0118/62 hrsz. saját használatú út) szélében kerültek kijelölésre, a telekhatártól 1,0 m-es távolságban.

Az új leágazó tartószerkezet a 0405/0000 jsz. Baktalórántháza-Nyíregyháza 22 kV-os gerincvezeték 180 és 181 sz. oszlopai között, a 0118/62 hrsz. földút szélében kerül beállításra. A B12-800 + TBEI + FBEE típusú vasbeton oszloptól leágazó oszlopkapcsolón keresztül indítva 22 kV-os légvezetékes hálózatot építenek ki, összesen 246,0 m nyomvonalon, AASC 3x50 mm² típ. szabadvezeték felhasználásával.

Az egy feszítőközön tervezett leágazás teljes hosszában a földút szélében halad, egészen az energiaigénylő 0118/54 hrsz. ingatlan DNy-i sarkánál telepítendő oszloptranzformátor állomásig, melynek tartószerkezetén a vezeték lefeszítésre kerül. A végponti transzformátor állomás oszlopa az önkormányzati út területén, az energiaellátást igénylő ingatlan (0118/54 hrsz. szántó) telekhatára előtt kerül beállításra. A tervezett oszloptranzformátor-állomás OTR FF-1400 típusú.

A tervezett hálózat tartó oszlopai (2 db) B12-400 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopok TBEI típusú – VÁT-H2 szerinti széles – fejszerkezettel, leesésgátlóval szerelve.

A vezeték biztonsági övezete magántulajdonban lévő földrészletekre is kiterjed.

A tervezett középvezetékű hálózat légvezetékes.

A tervezett 22 kV-os légvezetékes hálózat nyomvonalhossza: 246,0 fm.

A hálózatépítés tervezett időpontja: 2016. IV. és 2017. I. negyedév között.

Időtartama: kb. 2 hét.

A telepítési hely: Napkor külterület 0118/54 hrsz.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az OTR állomástól számítva **2 m-re** helyezkedik el.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. november 09-től - 2016. december 2-ig **megtekinthető**.

Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰ -12⁰⁰ 13⁰⁰ -16⁰⁰) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1127> webcímen, valamint **Napkor Község** Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

1. amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
2. ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.