SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI, ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) *a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóságon 2017. november 16.-án** az **E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth út 41.)**, mint környezethasználó kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult **Nyírgelse, Debreceni út 1. villamos energia ellátása** előzetes vizsgálat ügyében.

Az ügy iktatási száma: 9531/2017.
Az eljárás megindításának napja: 2017. november 16.
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. november 17.
A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 8.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
Nyírgelse 012/15 hrsz. (Debreceni út 1.) meglévő villamos energia ellátása a Nyíradony 132/22 kV-s transzformátor állomás 6-os cellájából induló Nyírgelse elnevezésű 22 kV-s vezetékről van ellátva. Mivel a meglévő hálózati kiépítettség mellett normál üzemállapotban 5%-nál nagyobb feszültségesési értékek adódnak, ezért az igényelt többlet teljesítmény biztosításához összekötő vezetéket kell kiépíteni 22 kV-s szabadvezeték és 22 kV-s földkábel segítségével.
A hálózatépítés során 3x50 mm² AASC szabadvezeték épül 800 m NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm² földkábel 781 m nyomvonalhosszban.

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. Telefon: (06-42) 598 930 Fax: (06-42) 598 941
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu

Építendő:	B 12-1300 áttört gerincű vasbetonoszlop	3 db
	B 12-400 áttört gerincű vasbetonoszlop	5 db
	B 14-1800 áttört gerincű vasbetonoszlop	2 db

A létesítendő légvezeték közcélú, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. beruházásában valósul meg.
A villamosenergia-ellátó 22 kV-os beavatkozás építésének tervezett időpontja 2018. I. negyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 1 hét.
A megépített hálózat teljes egészében használatba lesz véve a műszaki átadás-átvételt követően.

A telepítési hely: Nyírmihálydi 05/7; 05/4; 014; 011; 012/10; 05; 02; 03 hrsz.

A hatásterülettel érintett település: Nyírmihálydi

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
Levegőt terhelő hatást a használt gépjárművek által kibocsátott gázok okozhatják. Ez azonban kis ideig tart és hatása nem jelentkezik 50 m-nél távolabb.
Zajvédelem szempontjából az építési és bontási tevékenységnél a legkedvezőtlenebb a hatás, amikor is a működési idő alatt a munkagépek használata okozhat terhelést. Zajvédelmi hatásterület 1-1 oszlopépítési helyen 33 m. A hatásterület védendő objektumot nem érint.

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján:

2017. december 08.-tól – 2017. december 30.-ig megtekinthető.

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8^{00}–12^{00}, szerda 8^{00} –12^{00} 13^{00} –16^{00}) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9531-2017 webcímen, valamint **Nyírmihálydi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában** tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni.**

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.