



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

K Ö Z L E M É N Y

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: [ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu](mailto:ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu)) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2016. december 6-án az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Kántorjánosi 0146/24 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának (OTR állomás és 22 kV-os hálózat építés) előzetes vizsgálata ügyében.

**Az ügy iktatási száma:** 9704/2016.

**Az eljárás megindításának napja:** 2016. december 6.

**Az ügyintézési határidő kezdő napja:** 2016. december 7.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2016. december 13.

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:**

A Kántorjánosi 0146/24 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátását az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. új 22 kV-os földkábel, 22 kV-os légvezetékes hálózat, valamint 22/0,4 kV-os transzformátorállomás megépítésével tudja biztosítani.

Építendő:	B 12-1300 áttört gerincű vasbetonoszlop	2 db
	B 12-800 áttört gerincű vasbetonoszlop	2 db
	B 12-400 áttört gerincű vasbetonoszlop	9 db
	FF-1400 típusú, 160kVA-s oszloptranzformátor állomás	1 db

A létesítendő légvezeték és OTR állomás közcélú és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT beruházásában valósul meg.

A villamosenergia-ellátó 22 kV-os beavatkozás építésének tervezett időpontja 2017. I. negyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 2 hét.

A 22 kV-os távvezeték hálózat Baktalórántháza és Kántorjánosi települések területén szántó és út művelési ágú területeket vesz igénybe.

A 22 kV-os légvezeték hálózat nyomvonalhossza 980 m, a biztonsági övezettel érintett terület szélessége a létesítendő szabadvezeték szélső fázisvezetőitől számított 2,5-2,5 m, a vezeték saját kiterjedésével együtt 7 m.

Az érintett területen jelenleg is halad 22 kV-os légvezeték.

A Baktalórántháza – Flóra tanya belterületén lévő 22kV-os szabadvezeték hálózat alá egy új B12 típusú oszlopot telepítenek, majd egy függőleges oszlopkapcsolón keresztül egy új 22kV-os földkábel hálózatot indítanak, mely az Erdő utcán haladva éri el a Flóra tanyát Kántorjánosival összekötő utat. Az utat keresztezve 22kV-os szabadvezeték hálózatot indul, mely Kántorjánosi külterületén az út déli oldalán, annak területén (hrsz: 0182/1.) haladva éri az ellátandó ingatlan területére tervezett OTR transzformátor állomást.

**A telepítési hely:** Kántorjánosi külterület 0146/24 hrsz.

**A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:**

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az OTR állomástól számítva **1,1 m-re** helyezkedik el.

**A közlemény** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján ([ftvktvf.zoldhatosag.hu](http://ftvktvf.zoldhatosag.hu)), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. december 13-tól - 2016. január 4-ig **megtekinthető**.

**Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup> -12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup> -16<sup>00</sup>) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9704-2016> webcímen, valamint **Kántorjánosi Község és Baktalórántháza Város** Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

1. amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
2. ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.