



12	Lecsatlakozó sodrony	VÁT-H3 szerint
11	FAM csatlakozó	VÁT-H3 szerint
10	Terelőszigetelő	VÁT-H3 szerint
9	Oszlopkapcsoló	-----
8	E szerelési egység-kisfeszültségű leágazás	30-05-13; 30-05-14; 30-05-15
7	D szerelési egység-biztosító aljzat	30-02-14
6	C szerelési egység-transzformátor	30-01-16
5	B szerelési egység-védőcső tartó	30-04-13
5	A szerelési egység-elosztó szekrény	30-04-13
4	FBBe (180-150) féjszerkezet	VÁT-H3 szerint
3	B12/13 típusú oszlop	20-2-001
2	Potenciál befolyásoló földelőkeret	VÁT-H3 szerint
1	Befogott alap	20-3-008
Tétel	Megnevezés	Rajzszám

20/0,4 kV-os moduláris oszloptranzsformátor-állomások				
OTR FF-1400				
függesztett transzformátorral				
Rakonczás György	Weber György	Dr. Sági Lajos	Dátum	Rajzszám
Tervező	Műnségellenőr	Jóváhagyó	2005.07.15.	369 442
			Változás	
<div><div>ERÖTÉR V</div><div>FORTUM CSOPORT</div></div>				
30-0-110				