

KÁBELTÁBLÁZAT		
kábel típus	4x50mm2 NAYY	4x25mm2 NAYY
nyomvonalhossz (m)	12	12
földárokba, homokágyba (m)	8	8
földárokba, védőcsőbe (m)	4	4
függőleges csatlakozás (m)	15	15
kábelhossz (m)	27	27

JELMAGYARÁZAT

- tervezett 22kV-os hálózat
- tervezett 0,4kV-os hálózat
- tervezett 0,4kV-os földkábel
- tervezett OTR állomás
- meglévő 22kV-os hálózat
- meglévő 0,4kV-os hálózat
- egyéb közművek

Nyomvonalhossz
1ág 22kV: 177m
1ág. 0,4kV: 153m

Jóváhagyta, felelős tervező: Molnár István	VILENTA Mérnökiroda Kft. 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 50. Tel.: 54/400-775
Névj. bélyegzők: EN-VI, V	Ez a rajz a Vilenta Kft. szellemi tulajdona. Továbbadásához, vagy sokszorosításához a Vilenta Kft. írásos engedélye szükséges.
Névj. szám: 09-0323	
Tervező: Török István	Munka címe: Tiszakanyár, Kékcsei u. 23. (315/2 hrsz.) villamosenergia ellátása
Szerkesztő, tervező: Kathi László	
Felelős vezető: Török István	Rajz: Nyomvonalrajz Építés
Dátum: 2017.03.17.	Méretarány: 1:500
	Munkaszám: VIL-2500/2017
	Rajzszám: VIL-2500